


direction
départementale
de l'Équipement
Pyrénées
Orientales



service
Aménagement
des Territoires
et des
Équipements
Publics
Aménagement
Urbain &
Réseaux
Divers

Perpignan, le 22 novembre 2006

APPROBATION ET AUTORISATION POUR L'EXECUTION DES
PROJETS DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT CHARGE DU CONTROLE DES DISTRIBUTIONS
D'ENERGIE ELECTRIQUE DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et le décret du 29 juillet 1927 modifié par celui du 14 août 1975 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi et notamment l'article 50 du dudit décret.

Vu la circulaire du 13 août 1998 de M. le secrétaire d'état à l'industrie relative à la publicité des décisions d'approbation et d'autorisation d'exécution des travaux relatifs aux ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.

Vu le projet présenté à la date du 22/09/2006 par M. le chef de centre EDF en vue d'établir dans la commune de : Prades (63269/PLA) - (034DP06) Déplacement Poste Riberette – alimentation Sénioriales.

Vu l'avis favorable de :

- Les services de l'Équipement concernés

M. le Président du syndicat départemental de l'électricité consulté le 25/09/06, n'ayant fait connaître aucune opposition aux travaux,

APPROUVE le projet d'exécution susmentionné et AUTORISE

M. le chef de Centre EDF à exécuter les ouvrages prévus au projet présenté le 22/09/06 à charge par lui de se conformer aux dispositions des arrêtés ministériels déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'aux prescriptions spéciales ci-après:

L'architecte des Bâtiments de France : avis favorable sous réserves :

- *la couverture sera en tuile canal rouge non orangé,*
- *l'enduit sera finement taloché d'un ton ocre terre pas trop clair,*
- *les portes seront peintes d'un ton foncé (vert, bleu, marron...).*

France Télécom : existence d'un réseau France Télécom dans la zone concernée. Avis favorable sous réserve du respect des distances précisées dans la note France Télécom du 01/03/94 et EDF du 11/07/93, des prescriptions de l'arrêté du 02/04/91 et du protocole de coordination pour la construction des réseaux de décembre 1997. L'entreprise chargée des travaux devra se renseigner par DICT.

Compagnie fermière (Régie du Conflent Eau/Assainissement) : présence d'une canalisation d'eau potable dans l'emprise des travaux (canalisation fonte DN 50, située côté parcelle des Sénioriales, sous la haie d'arbustes existante, raccordée sur la route de Ria). La vanne de raccordement est visible dans l'axe de la conduite sur la route de Ria. Ci-joint copie du plan des réseaux. Il ne s'agit pas d'un plan de recollement. En effet, la canalisation fonte 125 indiquée sur la rue est en fait située dans le parc de la mairie.

Pôle Entretien et Exploitation du Conseil Général : le remblayage de la tranchée devra être conforme au protocole du 26 octobre 1985 passé en EDF-GDF et le Conseil Général.

Mairie de Prades : avis favorable sous réserve que le transformateur soit implanté à 15 m par rapport à l'emprise de la route de Ria.

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

La présente autorisation ne préjuge en rien les autres autorisations administratives à obtenir.

La présente autorisation:

- sera affichée immédiatement dans la ou les communes intéressées pour une durée de deux mois. Il sera justifié de cette formalité par l'envoi d'un certificat d'affichage à M. Le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des distributions d'énergie électrique.

- sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Copie de la présente autorisation sera adressée à :

- M. le chef de centre EDF
- M. le président du syndicat départemental de l'électricité
- M. le préfet du département des Pyrénées-orientales - Bureau de la coordination
- M. le maire de Prades (2 exemplaires)
- France Télécom U.R.R./C.E.E.
- Pôle Entretien et Exploitation du Conseil Général

p/le directeur départemental de l'Équipement
chargé du contrôle des distributions d'énergie électrique,
le responsable du contrôle DEE,

Jean Gasquez

0749