

NZA

Le projet respecte les prescriptions imposées en termes de clôtures et d'altimétrie des panneaux et des équipements électriques, à l'exception du poste de transformation qui doit être positionné à la cote TN+0,50 m.

Conclusion

Sous réserve de rehausser le poste de transformation comme indiqué ci-dessus et de se conformer aux prescriptions de l'exploitant relatives au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages, il est émis un avis favorable.

Le Chef du service
de l'eau et des risques



Nicolas RASSON

Copie SEFSM (E Jone)